

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт- Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С. Ляховицкой»

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627(актуализированная версия))

2018 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»
Н.П. Климовская
«24» марта 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 05
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»
- 1.2. Адрес объекта (два здания): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта :
- часть здания на 2 этаже, 720,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1905, последнего капитального ремонта: нет информации.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет информации.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой» (СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., 40, тел. +7 (812) 576-80-06.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование, культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
- Реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности
- Осуществление методической деятельности
- Осуществление творческой деятельности учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров и др.), в том числе - совместно с другими детскими школами искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования

Осуществление культурно-просветительской деятельности путем организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев)

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
ст. метро «Садовая», «Спасская», далее пешком по ул. Садовая до д. 32.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске - да.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - разумное приспособление (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющих в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «20» марта 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)								
2	Вход (входы) в здание	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

- ДЧ - доступно частично;

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20» марта 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным (да, нет).

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности - 2020 год.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+			+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности -2022 год									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДУ-пп	+			+		+		
3.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «20» марта 2018 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)

- техническая экспертиза _____

- разработка проектно-сметной документации _____

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний

Дата «23» марта 2018 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) **www.gdmsh.ru**
- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 20.03.2018
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 20.03.2018
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 6 стр.
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте -
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг
7. Другое _____

(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании)


Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель _____
(руководитель) *Климовская Н.П.*
Подпись

Члены комиссии: *Кутавкин В.Н.*
Подпись

Желудова М.К.
Подпись

Потапов М.П.
Подпись



**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С. Ляховицкой»**

Наименование объекта

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию						
2.	Вход в здание (мероприятия в зонах общего пользования выполняются по согласованию с организацией в чьей ведомости находится функциональная зона) - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур	2.1 Отсутствуют контрастных и тактильных предупредительные мероприятия (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствуют смотровые панели. 2.3 Высота порогов входных дверей более 5 см	2.1 Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м рядом разместить информационный указатель. 2.2 Установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля перед входом на территорию (1,4-1,6м). С указанием наименования учреждения, времени оказания услуг и т.д.	2.1 Предусмотреть смотровые панели. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) 2.2 Снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см., каждого элемента п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в - ДП С-п -ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н -ДУпп О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
3.	Пути движения внутри здания (мероприятия в зонах общего пользования выполняются по согласованию с организацией в чьей ведомости	3.1 Поручни вдоль маршей лестниц установлены не нормативно (О-н, С-п, С-ч) 3.2Отсутствует своевременное получение тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы.).	3.1Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха. 3.2 Для преодоления внутренних лестниц инвалидам передвигающихся на креслах колясках	3.1При реконструкции в зонах обслуживания МГН увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов не более 1.4см. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012) Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом	К - ВНД О-н-ДУпп О-в - ДП С-п- ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в- ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

	<p>находится функциональная зона)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	(С-п).	<p>приобрести мобильный подъемник (габариты лифта не позволяют безопасно перемещаться в нем инвалидам на креслах колясках).</p>	<p>оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (п. 6.4.1 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.2 Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения, доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)</p> <p>3.3 Установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. (п. 5.2.15-16 СП 59.13330.2012)</p>			
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зальная форма обслуживания - Кабинетная форма обслуживания 	4.1 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха, не организован сурдоперевод (Г-ч)	4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	<p>4.1 В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема (7.2.3 СП 59.13330.2012).</p> <p>4.2 Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ. (7.6.3 СП 59.13330.2012).</p>	<p>К - ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ВНД Г-ч -ДУпп У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП</p>

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2 Отсутствуют опорные поручни (К, О-н) 5.3 Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п) 5.4 Габариты не соответствуют нормативным требованиям	5.1 Организовать сопровождение, и необходимую помощь (К, О-в, О-н, С-п, С-ч) 5.2 Установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)	5.1 В санузле установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку, крючки для одежды и костылей. При капитальном ремонте или реконструкции помещения привести в соответствие п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.	К - ВНД О-н-ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.2 На сайте организации нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Разместить на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН 6.2 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) (СП 59.13330.2012 п. 5.5).	6.1 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2012 п. 5.5.5).	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч -ДУпп У - ДП	К - ДП О-н- ДП О-в- ДП С-п-ДУпп С-ч-ДУпп Г-п-ДУпп Г-ч-ДУпп У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п- ДУпп Г-ч - ДП У - ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки (мероприятия в зонах общего пользования выполняются по согласованию с организацией в чьей ведомости находится функциональная зона)	7.1 не выделена автостоянка и парковка для инвалидов	7.1 выделить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов. (СП 59.13330.2012 п. 4.2.2).	7.1 Установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функцию. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.10).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП


* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____
_____ (_____)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская
музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»



И.П. Климовская
_____ 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»

Наименование объекта

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам (мероприятия в зонах общего пользования выполняются по согласованию с организацией в чьей ведомости находится функциональная зона)					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				

3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - выделить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	все	(1 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: -установить кнопку вызова персонала - установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля.	Все категории	(2 этап)		
	- снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см) -предусмотреть смотровые панели.	К, О, С	(3 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Приобретение технических средств адаптации: - мобильный подъемник. - обозначить пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам	Все категории	(2 этап)		
3.3.2	Ремонтные работы: - установка поручней с обеих сторон марша лестницы (на уровне 90 см) - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней. -установка тактильной (предупредительной) информации	Все категории	(2 этап)		
	- увеличить ширину дверных проемов (рабочего полотна в свету) до нормативных значений (0,9м), снизить высоту порогов (не более 1.4см.) (в зоне обслуживания МГН)	К	(3 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				

3.5.1	Ремонтные работы: -установить опорные поручни - установить тревожную кнопку - установить крючки для одежды, костылей.	Все категории	(1 этап)		
	- увеличение туалетной кабины до нормативных значений	К	(3 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение получения своевременной информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями.	С, Г	(2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Общественной организации Лига социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями Санкт-Петербурга.

(Желудова Мария Кировна)

Дата согласования «23» марта 2018 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт:
191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А.

Сведения об Объекте:

часть здания на 2 этаже, 720,4 кв.м

наличие прилегающего земельного участка –нет.

Основание для пользования Объектом - **оперативное управление.**

Форма собственности - **государственная.**

Административно-территориальная подведомственность - **региональная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., 40, тел. +7 (812) 576-80-06.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - **образование, культура.**

Наименование предоставляемых услуг:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности

Осуществление методической деятельности

Осуществление творческой деятельности учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров и др.), в том числе - совместно с другими детскими школами искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования

Осуществление культурно-просветительской деятельности путем организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **– 100 человек.**

Форма способа оказания услуг: **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **все.**

Мы, нижеподписавшиеся, Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой» Климовская Н.П с одной стороны, и Председатель Общественной организации «Лига социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями Санкт-Петербурга» Желудова М.К. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

поручни: не соответствуют.

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет.

мобильные лестничные подъемники: нет.

раздвижные двери: нет.

доступные входные группы: не соответствует (К, С).

кнопка вызова: есть.

доступные санитарно-гигиенические помещения: не соответствует (С,О,К).

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: не соответствует (К).

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: не соответствуют.

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет.

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой» расположенного по адресу 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным условно (с посторонней помощью) (Г, У, О), не доступным (К,С) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
-------	--	---	-----------------

1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С	- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.	Приказ №
		- установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля. -перенести кнопку вызова персонала - снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см) -предусмотреть смотровые панели.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, С, Г	- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха.	Приказ №
		- приобрести мобильный подъемник - обозначить на схемах (мнемосхема) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	С, Г,	- организовать обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) - организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ.	


5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
		- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.	Приказ №
		- установить опорные поручни	
		- установить тревожную кнопку - установить крючки для одежды, костылей.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
		- организовать информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		- выделить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	

V. Рекомендации:

Организовать:

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;**
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);**
- разъяснение в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта;**
- размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг.**

Директор
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
городская детская музыкальная школа им.
С.С.Ляховицкой»



Н.П. Климовская / Н.П. Климовская /

Председатель
Общественной организации Лига
социальной реабилитации и
адаптации детей с ограниченными
возможностями Санкт-Петербурга.



М.К. Желудова / М.К. Желудова /